



SOP
SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

E.U.- 2 EXPEDIENTE UNITARIO

"PROCESO DE LICITACION"

(ESTATAL)

(AD)

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES



MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA:

SISTEMA PLUVIAL DE ARCOTECHO EN ZONA MILITAR EN TEPIC, NAYARIT.

Siendo las 13:00 horas en el lugar y fecha citados, en relación con el procedimiento de contratación de la licitación de la OBRA mencionada y de conformidad con lo dispuesto en la invitación a la licitación por Adjudicación Directa; se reunieron en las Oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Ubicadas en calle Eucalipto No. 70 Col. Burócrata Federal; El acto fue presidido por el **ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO** en su carácter de Jefe Del Departamento De Concursos Y Precios Unitarios, en representación de la **ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO** Secretaria de Infraestructura, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 30 fracción II del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Públicas, quien declaró el inicio del acto, ante las personas cuya asistencia se enlista al finalizar la junta, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren necesarias en la preparación de la licitación en cuestión y que forman parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, después de haber transcurrido 15 minutos, los licitantes no manifestaron alguna duda al respecto de la presente licitación, por parte de esta Secretaria se emiten las siguientes:

ACLARACIONES




1. Deberán de entregar en el sobre de la propuesta económica el "CD", que se entregó en la compra del pliego de requisitos, conteniendo el catálogo de conceptos, mismo que deberán de regresar lleno de manera digital en formato de Excel y de manera impresa.
2. Deberá de considerar para la elaboración de su precio unitario del concepto no. 3 referente a pozo de absorción, que la profundidad puede ser variable de 4 a 6 mts dependiendo de la capa permeable.
3. Deberá de considerar para la elaboración de su precio unitario del concepto no. 2 referente a fabricación de canal pluvial la separación de la rejilla deberá de ser de 1", asimismo deberá considerar demolición de la loza existente por donde pasa el canal.
4. Deberá de considerar para la elaboración de su precio unitario del concepto no. 1 referente a canalón pluvial que el canalón será calibre 22.
5. Se les informa a todas las empresas participantes que deberán entregar por fuera de su propuesta la opinión de cumplimiento del SAT en positivo y del IMSS con un plazo máximo de siete días antes de la apertura de la propuesta.
6. Respecto a la visita de obra, en caso de haber asistido deberán de anexar la constancia de visita expedida por la dirección ejecutora, caso contrario, manifestar **no** haber asistido pero conocer el sitio de los trabajos.

7. Deberán de considerar dentro de sus costos indirectos, la implementación de medidas de protección y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con equipo necesario, y demás que se requieran para la ejecución de los trabajos.
8. El presente procedimiento es de tipo presencial, debiendo entregar su propuesta el día **29 de octubre de 2019** a las **16:30 hrs.**, en un sobre cerrado, en la sala de juntas de esta Secretaría
9. En su propuesta deberán de considerar 1 (Un) letrero alusivo a la obra, cuyo costo deberá de incluirse dentro de su análisis de costo de indirectos, (croquis anexo), el cual deberá permanecer por tiempo indefinido y tendrá que estar instalado desde el inicio de la obra.
10. Deberán integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, del pliego de requisitos, conteniendo las especificaciones, planos, formatos y demás anexos debidamente firmados.

Será causa de desechamiento, el no considerar las aclaraciones.

No habiendo más dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 13:30 horas del día de su inicio, firmando de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS FUNCIONARIOS

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, Y AREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	DEPENDENCIA	FIRMA DE LOS ASISTENTES
1	ING. FRANCISCO JAVIER PELAYO NAVARRO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS	SI	
2	ING. JUAN CARLOS DIAZ CASTAÑEDA SUPERVISOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	SI	
3	ARQ. ANGEL ALONSO VALDIVIA CRISTOBAL COMISARIO PUBLICO	SCG	

POR EL LICITANTE

No.	RAZON SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ ING. ARTURO ESPARZA GONZALEZ	